

Российская Федерация
Администрация г.Коврова
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5
(МБДОУ № 5)
601911, Владимирская обл.
г.Ковров, ул.Грибоедова д.117а
т.8(49232)5-71-80; 5-72-67
E-mail: e.v.semina@yok33.ru
ОГРН 1023301952871
ИНН/ КПП 3305040719/330501001
«24» сентября 2025г.№75
На № _____ от _____

Главному государственному
санитарному врачу по
г. Коврову, Ковровскому
Камешковскому районам
Репиной О.В.
заведующего МБДОУ №5
Семиной Е.В

ОТЧЕТ

об исполнении Предписания от 24.09.2024г.№393 об устранении выявленных нарушений.

№ Предписания	Вид нарушений	Проведенные мероприятия
1.	Помещение горячего цеха пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла(электрические плиты) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции(вытяжным зонтом)	Нарушение устранено. Местная система вытяжной вентиляции (вытяжные зонты) установлена. Договор №962 от 26.05.2025 (приложение)
2.	Дефекты внутренней отделки потолка и стен в помещениях физкультурного зала, буфетной группы №7, в тамбуре и спальне группы №14, в раздевальной и в спальне группы №18, в буфетной группы №3,связанные с заменой стояка, спальне группы №6 и дефекты дверного проема и откоса двери из спальни в групповую.	Нарушение устранено. Договор № 38 от 16.12.2024 (приложение)
3.	В группе № 17 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения	Группа №17 закрыта в связи с недостаточностью набора детей на 2025-2026г. Окна заменены на группе №12 Договор от 07.07.2025 б/н (приложение)

Заведующий МБДОУ №5

Семина Е.В.

Приложение 1



Спальня группы №6



Буфетная группы №7



Стояк в буфетной группе №3



Спальня группы №18



Дверной проем в приемной гр.№18



Тамбур группы №14



Дверной проем группы №6



Спальня группы №14



Физкультурный зал