

Российская Федерация
Администрация г.Коврова

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 5
(МБДОУ № 5)
«28» февраля 2020г.
№ 49
ИНН 3305040719
ОГРН 1023301952871
601911, Владимирская обл.
г.Ковров, ул.Грибоедова д.117а
т.8(49232)571-80; 572-67
e.v.semina@yok33.ru

Главному государственному
санитарному врачу по
г. Коврову, Ковровскому
Камешковскому районам
Репиной О.В.
заведующего МБДОУ №5
Семиной Е.В

ОТЧЕТ

об исполнении Представления № 20- 02/37 от 19.02.2020г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

№ Предписания	Вид нарушений	Проведенные мероприятия
1.	Стены горячего цеха пищеблока имеют дефекты покрытия (отлетает плитка), в буфетной группы №7 имеются дефекты стены (отлетела плитка), в туалетной имеются дефекты стен, в буфетной группы №1,5, имеются дефекты стен	В Управление образования подана заявка на составление смет на проведение ремонтных работ. В ближайшее время сметы будут составлены, будут изыскиваться средства для проведения работ.
2.	Не соблюдаются условия хранения продуктов, установленными предприятием-изготовителем (на момент проверки картофель лежал на складе при температуре 23 градуса)	Так как в детском саду нет помещения для хранения овощей, которое соответствует необходимым требованиям, администрация приняла решение делать закупку овощей ежедневно, не допуская хранения. В дальнейшем будет

		рассматриваться вопрос о приобретении холодильного оборудования для хранения овощей.
3.	В группах на детских кроватках отсутствуют на матрасники.	Закуплено 85 на матрасников, остальные будут приобретаться частями в течении года.
4.	На группе №14, группе №12 используются обогреватели с инфракрасным излучением	Составляется смета на демонтаж обогревателей. После составления сметы обогреватели будут демонтированы. Сотрудники предупреждены о недопустимости использования обогревателей с инфракрасным излучением.
5.	Не представлены данные по контролю за эффективностью работы вентиляционных систем с периодичностью 1 раз в год.	Проводится мониторинг цен, для составления контракта о проведении работ по контролю за эффективностью работы вентиляционных систем.
6.	Потолки в помещениях с повышенной влажностью (Туалетные и умывальные) в группах №4, №1, №5, №6, №3 побелены, не окрашены влагостойкими материалами.	В Управление образования подана заявка на составление смет на проведение ремонтных работ. В ближайшее время сметы будут составлены, будут изыскиваться средства для проведения работ.
7.	Не все работники привиты в соответствии с национальным календарем прививок, а именно в личных медицинских книжках нет данных о прививках против кори у Киреевой Е.В., Москаленко Е.В., Тихоновой М.А., Ткачевой А.В., Семиной Е.В., Ситниковой О.Г. (ревакцинация). Нет данных в ЛМК о прививках против вирусного гепатита В у Костенко А.Ю.	Все сотрудники привиты против вирусного гепатита В запись сделана в ЛМК. На данный момент вакцины против кори нет в ЦРБ г. Коврова по месту жительства сотрудников. Сотрудники будут привиты как только вакцина поступит в ЦРБ г. Коврова.
8.	В приемных групп №14, №16, №3 уровни общей освещенности ниже	Нарушение устранено: искусственная освещенность в приемных групп приведена в

	допустимых уровней, установленных требованиями.	соответствии с требованиями.
9.	Отобранная на группе №9 из чайника проба кипяченой питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	Нарушение устранено. Проведена беседа с младшими воспитателями о необходимости замены воды согласно утвержденного графика и промывание чайника перед каждой заменой воды. Установлен контроль за заменой кипяченой воды.

Заведующий МБДОУ №5



Семина Е.В.

№	Надлежащее	Проведенные мероприятия
1	Стены герметично заделаны, имеют дефекты (отсутствует штукатурка), в буфетной комнате №7 имеются дефекты штукатурки, в туалетной комнате №3 имеются дефекты штукатурки.	В Управление образования подана заявка на составление смет на проведение ремонтных работ. В ближайшее время сметы будут составлены, будут разысканы средства для проведения работ.
2	На территории участка хранения удобрений отсутствуют знаки, проверка безопасности работы на складе при температуре 23 градуса)	Так как в детском саду нет помещений для хранения удобрений, которые соответствуют требованиям, администрация проведет работы по замене удобрений на безопасные, не допускающие хранения.

Российская Федерация
Администрация г.Коврова
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 5
(МБДОУ № 5)
18» марта 2020г.
№ 82
ИНН 3305040719
ОГРН 1023301952871
601911, Владимирская обл.
г.Ковров, ул.Грибоедова д.117а
т.8(49232)571-80; 572-67
semina@yok33.ru

Заместителю начальника отдела
надзорной деятельности и ПР по г.
Ковров, Ковровскому и Камешковскому
районам Главного управления МЧС
России по Владимирской области
Цыбакину Е.С.
Заведующего МБДОУ №5
Семиной Е.В.

ОТЧЕТ


об исполнении предписания отдела надзорной деятельности и ПР

В исполнении Предписания №6/1/1 от 10.02.2020 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара администрация МБДОУ №5 сообщает:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1.	Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована с нарушениями норм пожарной безопасности (установить дымовые пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 от светильника)	С целью устранения нарушений указанных в пунктах 1,2,3 в МБДОУ №5: Разработан новый проект на замену АПС и СОУЭ Организация исполнителя - Владимирское областное отделение
2.	Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована с нарушениями норм пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте более (1.5 +/- 0.1) м от уровня пола)	Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» В настоящее время проект на согласовании.
3.	Провода АПС и способы их	После согласования проект

	<p>прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону(марка провода соединительных линий не соответствует требованиям нормативных документов)</p>	<p>будет передан для составления сметы, проведен мониторинг цен, по результатам которого будут изыскиваться средства и оформляться соответствующие документы, необходимые для выполнения работ.</p>
	<p>Направление открывания двери эвакуационного выхода из группы №9, №15, ведущих из помещения группы непосредственно на улицу, не соответствует требованию</p>	<p>С целью устранения нарушений п.п.4, 5, 6: проведен мониторинг цен, Составлен контракт с ООО «Аудит безопасность» №29 от 12.03.2020г. Ведется закупка материала. Работа будет завершена к 01.06.2020г.</p>
	<p>Помещение вентиляционной камеры не разделено ограждающими конструкциями и противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости от помещений детского сада (установить противопожарную дверь с пределами огнестойкости EI 60)</p>	
6.	<p>Коридор первого этажа длиной более 60м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа</p>	
7.	<p>Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(складские и производственный помещения)</p>	<p>Заключается контракт с ООО «Аудит безопасность», в ближайшее время работы будут произведены.</p>

Заведующий МБДОУ №5



Е.В. Семина

Российская Федерация
Администрация г.Коврова
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 5
(МБДОУ № 5)
«25» февраля 2020г.
№ _____
ИНН 3305040719
ОГРН 1023301952871
601911, Владимирская обл.
г.Ковров, ул.Грибоедова д.117а
т.8(49232)571-80; 572-67
e.v.semına@yok33.ru

Директору департамента образования
О.А. Беляевой
Заведующего муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №5 г.Ковров
Семиной Е.В.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания департамента образования
от 23.01.2020 №ДО-1/20-06-18

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению нарушения
I.	Нарушение обязательных требований лицензионных условий и требований	
1.	Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательных учреждений 1.1 В нарушении п.1.3. ст. 28 и п.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.ю2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработан локальный акт, обязательный для разработки образовательной организацией: основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (ч.5 ст.54).	Нарушение устранено. Разработано Положение о порядке снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ №5 (Приложение 1) Утверждено: 18.02.2020г.
2.	Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации: 2.1. В нарушении п.21ч.3 ст.28, ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об	Нарушение устранено. На официальном сайте МБДОУ №5 в подраздел «Образование» добавлена информация о методических документах, разработанных для обеспечения образовательного

<p>образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» структура сайта не соответствует требованиям законодательства (в подразделе «Образование» не содержится информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса»).</p>	<p>процесса. (Приложение 2)</p>
---	-------------------------------------

Заведующий МБДОУ №5

Е.В. Семина

